



第 28-C1701073-002 号  
G17060202  
平成 29 年 06 月 22 日

# 検査成績書

〒 662-0975

住 所 兵庫県西宮市市庭町5-1

氏 名 株式会社 日本電気工業 様

計量証明事業登録

三重県知事 濃 度 第 93号  
三重県知事 音 圧 レベル 第104号  
三重県知事 振動加速度レベル 第219号

## 業務名

試料名称 電気機器の種類	絶縁油 変圧器	受付方法	託送
採取年月日	平成29年06月19日	設置場所	②西宮市立中央体育館
型式 製造番号	NCP 2319712	製造メーカー 製造年	大阪変圧器(株) 昭和40年

(注) 受付方法が収集・持込・託送・の場合、上記事項は、ご依頼者のお申し出により記入しました。

平成29年06月20日 にご依頼のありました試料の検査の結果は、次のとおりです。

検査項目	検査結果	単位	検査方法
PCB ※平成30年度に撤去済み	13	mg/kg	「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニユアル(第3版)」-2.4.1 加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/ガスクロマトグラフ/四重極型質量分析(GC/QMS)法 (環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 平成23年5月)
			以下余白

### (特記事項)

上記試料は、PCB廃棄物(判定基準:0.5mg/kg)に該当します。

検査責任者

# 絶縁油中PCB検査結果一覧

管理番号	設置場所	採取日	電気機器	製造メーカー	型式 製造番号	製造年	検査結果	判定 (基準: 0.5mg/kg以下)
C1701073-001 G17060201	①西宮市立中央体育館	平成29年 6月19日	変圧器	大阪変圧器㈱	NCP 2319713	昭和40年	13	PCB廃棄物に該当する
C1701073-002 G17060202	②西宮市立中央体育館	平成29年 6月19日	変圧器	大阪変圧器㈱	NCP 2319712	昭和40年	13	PCB廃棄物に該当する

