

瓦木中学校校舎改築他工事 工事説明会 議事録

- **日時** 令和4年(2022年)7月3日(日) 午前10時～午前10時45分
- **会場** 瓦木中学校 体育館
- **議題** 1. 事業概要について
2. 校舎改築他工事について

■ 議事

1. 事業概要について

- ・ 事業目的、工事期間及び工事内容等の概要を説明。

2. 校舎改築他工事について

- ・ 作業条件、工事車両の運行ルート、工事スケジュール、仮設計画及びアスベスト対策等の詳細内容を説明。

< 質疑応答 >

参加者： アスベスト撤去作業時に実施する気中濃度測定の測定箇所、測定頻度はどの程度か。

事務局： ① 撤去作業前に作業場所付近で1点、② 撤去作業中に作業室内で1点と、作業場所周囲で3点、③ 撤去作業後に作業場所付近で1点測定する。撤去作業中(②)の作業場所周囲での測定は週1回毎に実施する。

参加者： 気中濃度測定の結果はどの程度の頻度でHPに公表するのか。

事務局： 測定結果が判明次第、順次、公開する。