

## 安井小学校改築工事におけるアスベスト粉じん濃度測定結果（令和5年4月度）

アスベスト除去作業に際して実施しました大気中のアスベスト粉じん濃度測定結果につきましては、下記の通りとなっております。

- 規制値としては、石綿繊維数濃度が環境省の【アスベストモニタリングマニュアル（第4.1版）】で目安とされている数値（1本/ℓ）以下とします。
- NDとは、検出可能な最小数値（0.45本/ℓ）未満を指します。
- 測定箇所については、「安井小学校改築工事におけるアスベスト粉じん濃度測定位置図」をご確認ください。


測定日・ 測定機関	作業場付近もしくは 試験施工 作業場内		作業場内①		作業場内②		施工区画周囲①		施工区画周囲②		施工区画周囲③		施工区画周囲④	
	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)
令和5年4月19日（作業前）														
株式会社エルエフ関西	ND	ND												
令和5年4月25日（作業中①）														
株式会社エルエフ関西			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
公益財団法人ひょうご環境創造協会			0.45	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

**【問合せ先】**


- ・アスベストの除去工事に関すること  
西宮市土木局営繕部営繕課 森崎・大垣 Tel0798-35-3716
- ・事業全体に関すること  
西宮市教育委員会教育総括室学校管理課 辰見・吉田 Tel0798-35-3828

# 安井小学校改築工事におけるアスベスト粉塵濃度測定位置図

## 測定計画図 作業前 (4/19)



## 測定計画図 作業中① (4/25)



## 安井小学校改築工事におけるアスベスト粉じん濃度測定結果（令和5年5月度）

アスベスト除去作業に際して実施しました大気中のアスベスト粉じん濃度測定結果につきましては、下記の通りとなっております。

- 規制値としては、石綿繊維数濃度が環境省の【アスベストモニタリングマニュアル（第4.1版）】で目安とされている数値（1本/ℓ）以下とします。
- NDとは、検出可能な最小数値（0.45本/ℓ）未満を指します。
- 測定箇所については、「安井小学校改築工事におけるアスベスト粉じん濃度測定位置図」をご確認ください。


測定日・ 測定機関	作業場付近もしくは 試験施工 作業場内		作業場内①		作業場内②		施工区画周囲①		施工区画周囲②		施工区画周囲③		施工区画周囲④	
	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)
<b>令和5年5月2日（作業中②）</b>														
株式会社エルエフ関西			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>令和5年5月11日（作業中②③）</b>														
株式会社エルエフ関西			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
公益財団法人ひょうご環境創造協会			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>令和5年5月17日（作業中③）</b>														
株式会社エルエフ関西			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>令和5年5月23日（作業中③④）</b>														
株式会社エルエフ関西			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>令和5年5月29日（作業中④）</b>														
株式会社エルエフ関西			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

**【問合せ先】**


- ・アスベストの除去工事に関すること  
西宮市土木局営繕部営繕課 森崎・大垣 TEL0798-35-3716
- ・事業全体に関すること  
西宮市教育委員会教育総括室学校管理課 辰見・吉田 TEL0798-35-3891

安井小学校改築工事におけるアスベスト粉塵濃度測定位置図


測定計画図 作業中② (5/2)




測定計画図 作業中②③ (5/11)



測定計画図 作業中③ (5/17)




測定計画図 作業中③④ (5/23)




: アスベスト撤去工事範囲を示す。

# 安井小学校改築工事におけるアスベスト粉塵濃度測定位置図

## 測定計画図 作業中④ (5/29)



 : アスベスト撤去工事範囲を示す。

## 安井小学校改築工事におけるアスベスト粉じん濃度測定結果（令和5年6月度）

アスベスト除去作業に際して実施しました大気中のアスベスト粉じん濃度測定結果につきましては、下記の通りとなっております。

- 規制値としては、石綿繊維数濃度が環境省の【アスベストモニタリングマニュアル（第4.1版）】で目安とされている数値（1本/ℓ）以下とします。
- NDとは、検出可能な最小数値（0.45本/ℓ）未満を指します。
- 測定箇所については、「安井小学校改築工事におけるアスベスト粉じん濃度測定位置図」をご確認ください。


測定箇所 測定日・ 測定機関	作業後		作業場内①		作業場内②		施工区画周囲①		施工区画周囲②		施工区画周囲③		施工区画周囲④	
	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)	総繊維 数濃度 (本/ℓ)	石綿繊維 数濃度 (本/ℓ)
令和5年6月3日（作業後）														
株式会社エルエフ関西	ND	ND												
	アスベスト除去完了後の工程における測定結果 ↓													
令和5年6月9日（上屋解体中①）														
株式会社エルエフ関西							ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和5年6月16日（上屋解体中②）														
株式会社エルエフ関西							ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
令和5年6月23日（上屋解体中③）														
株式会社エルエフ関西							ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

**【問合せ先】**


- ・アスベストの除去工事に関すること  
西宮市土木局営繕部営繕課 森崎・大垣 Tel0798-35-3716
- ・事業全体に関すること  
西宮市教育委員会教育総括室学校管理課 辰見・吉田 Tel0798-35-3828

安井小学校改築工事におけるアスベスト粉塵濃度測定位置図


測定計画図 作業後 (6/3)



測定計画図 上屋解体中① (6/9)



測定計画図 上屋解体中② (6/16)



測定計画図 上屋解体中③ (6/23)

