普通階・無窓階算定書

防火対象物名　（仮称）六湛寺町PJ　　令和５年４月１日

（　１　）階

床面積（A）	基準開口面積（A／30）	有効開口部面積合計	算定結果	※消防機関判定
100.0㎡	3.33㎡	7.2㎡	普・無	普・無

開口部位置	建具記号	開口部種別	床からの高さ（m）	幅（m）×高さ（m）×所在数	開口部面積小計（㎡）	ガラスの種別・厚さ
南	AW-1	引き違い	０．１	1.8×2.0×２	7.2	フロート板ガラス6.0mm

方角を記載してください。

開口部の下端から床面までの高さを記載してください。

（　２　）階

床面積（A）	基準開口面積（A／30）	有効開口部面積合計	算定結果	※消防機関判定
100.0㎡	3.33㎡	7.2㎡	普・無	普・無

開口部位置	建具記号	開口部種別	床からの高さ（m）	幅（m）×高さ（m）×所在数	開口部位置	建具記号
南	AW-1	引き違い	０．１	1.8×2.0×２	南	AW-1